

Capaciteitsoverzicht
**multi split airco
combinaties**



Capaciteit Climate 5000M 53/2 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

KOELEN																			
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties		Nominaal vermogen per binnenunit (kW)		Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit A	Unit B	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	1,58	5,28	6,34	0,25	1,64	2,13	2,13	7,33	9,33	3,23	5,3	6,10	303	
	2,6+3,5	2,6	3,5	2,26	3,01	1,58	5,28	6,33	0,24	1,63	2,12	2,13	7,31	9,31	3,24	5,3	6,32	292	
	2,6+5,3	2,6	5,3	1,76	3,52	1,58	5,28	6,34	0,24	1,63	2,12	2,13	7,32	9,32	3,23	5,3	6,11	303	
	3,5+3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	1,58	5,28	6,34	0,24	1,63	2,12	2,12	7,30	9,29	3,24	5,3	6,35	291	
	3,5+5,3	3,5	5,3	2,11	3,17	1,58	5,28	6,34	0,24	1,63	2,12	2,12	7,30	9,30	3,24	5,3	6,16	300	

VERWARMEN																			
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties		Nominaal vermogen per binnenunit (kW)		Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit A	Unit B	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	1,67	5,57	6,68	0,23	1,50	1,95	1,96	6,72	8,65	3,71	4,5	4,00	1.583	
	2,6+3,5	2,6	3,5	2,39	3,18	1,67	5,57	6,69	0,22	1,48	1,92	1,93	6,63	8,54	3,76	4,5	4,00	1.578	
	2,6+5,3	2,6	5,3	1,86	3,72	1,67	5,57	6,69	0,22	1,44	1,87	1,87	6,44	8,29	3,88	4,5	4,00	1.577	
	3,5+3,5	3,5	3,5	2,79	2,79	1,67	5,57	6,69	0,22	1,46	1,90	1,91	6,56	8,44	3,81	4,5	4,00	1.589	
	3,5+5,3	3,5	5,3	2,23	3,34	1,67	5,57	6,69	0,21	1,43	1,85	1,86	6,39	8,23	3,91	4,5	4,00	1.588	

Capaciteit Climate 5000M 53/2 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

KOELEN																			
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties		Nominaal vermogen per binnenunit (kW)		Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit A	Unit B	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	1,41	5,35	6,19	0,26	1,44	1,89	1,25	6,34	8,30	3,70	5,3	7,88	237	
	2,6+3,5	2,6	3,5	2,28	3,04	1,42	5,31	6,23	0,26	1,42	1,89	1,25	6,24	8,32	3,74	5,3	7,84	237	
	3,5+3,5	3,5	3,5	2,67	2,67	1,43	5,35	6,27	0,26	1,42	1,90	1,26	6,26	8,34	3,76	5,3	7,71	243	

VERWARMEN																			
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties		Nominaal vermogen per binnenunit (kW)		Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit A	Unit B	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	1,71	5,58	5,50	0,35	1,40	1,31	1,71	6,13	5,76	4,00	4,5	4,11	1.541	
	2,6+3,5	2,6	3,5	2,39	3,19	1,72	5,58	5,50	0,36	1,42	1,33	1,72	6,22	5,85	3,94	4,5	4,08	1.555	
	3,5+3,5	3,5	3,5	2,79	2,79	1,72	5,57	5,49	0,36	1,44	1,35	1,73	6,32	5,94	3,87	4,5	4,05	1.568	

Capaciteit Climate 5000M 79/3 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

KOELEN																					
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties			Nominaal vermogen per binnen-unit (kW)			Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	-	1,56	5,21	6,25	0,24	1,58	2,05	2,06	7,07	9,10	3,30	5,2	6,07	300	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	2,64	3,52	-	1,85	6,18	7,42	0,28	1,85	2,41	2,42	8,31	10,69	3,33	6,2	6,07	356	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	2,64	5,28	-	2,30	7,68	9,21	0,36	2,39	3,10	3,11	10,70	13,77	3,22	7,7	6,01	447	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	-	2,14	7,13	8,56	0,32	2,13	2,77	2,78	9,57	12,31	3,34	7,1	6,08	410	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	3,16	4,73	-	2,37	7,89	9,47	0,36	2,41	3,14	3,15	10,82	13,92	3,27	7,9	6,04	457	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,37	7,91	9,50	0,37	2,45	3,18	3,20	10,98	14,13	3,23	7,9	6,10	454	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	2,37	2,37	3,17	2,37	7,91	9,50	0,36	2,40	3,11	3,12	10,74	13,81	3,30	7,9	6,11	453	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	1,98	1,98	3,95	2,37	7,91	9,49	0,36	2,40	3,11	3,12	10,74	13,81	3,30	7,9	6,10	454	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	2,16	2,88	2,88	2,37	7,91	9,49	0,35	2,36	3,06	3,07	10,56	13,59	3,36	7,9	6,14	451	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,37	7,91	9,49	0,35	2,34	3,04	3,05	10,48	13,49	3,38	7,9	6,16	450	

VERWARMEN																					
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties			Nominaal vermogen per binnen-unit (kW)			Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	-	1,65	5,49	6,59	0,72	1,52	1,98	6,30	6,82	8,77	3,61	5,2	3,91	1.878	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	2,64	3,52	-	1,95	6,51	7,81	0,72	1,90	2,47	6,30	8,53	10,97	3,42	4,5	3,94	1.611	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	2,64	5,28	-	2,42	8,08	9,69	0,71	2,46	3,19	6,18	11,01	14,17	3,29	5,6	3,91	2.008	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	-	2,21	7,38	8,86	0,72	2,24	2,91	6,29	10,04	12,92	3,30	5,2	3,92	1.866	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	3,30	4,94	-	2,47	8,24	9,89	0,71	2,51	3,26	6,18	11,23	14,46	3,29	5,7	3,91	2.050	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,46	8,21	9,85	0,68	2,21	2,87	5,96	9,91	12,75	3,71	5,7	4,00	2.001	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	2,46	2,46	3,29	2,46	8,21	9,86	0,68	2,20	2,86	5,95	9,85	12,67	3,74	5,7	4,00	1.999	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	2,05	2,05	4,09	2,46	8,18	9,82	0,69	2,14	2,78	6,03	9,58	12,33	3,83	5,8	3,98	2.027	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	2,24	2,99	2,99	2,47	8,22	9,86	0,68	2,18	2,84	5,95	9,79	12,59	3,76	5,7	4,00	1.996	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	2,74	2,74	2,74	2,47	8,22	9,87	0,68	2,17	2,82	5,94	9,73	12,52	3,79	5,7	4,00	1.994	

Capaciteit Climate 5000M 79/3 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

KOELEN																					
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties			Nominaal vermogen per binnen-unit (kW)			Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	-	3,29	5,18	8,73	0,71	1,43	2,97	3,45	6,27	13,06	3,62	5,2	7,41	244	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	2,64	3,52	-	3,30	6,12	8,82	0,71	1,72	2,99	3,45	7,54	13,12	3,56	6,1	7,38	290	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	2,64	5,28	-	3,38	7,96	9,29	0,72	2,37	3,04	3,45	10,41	13,35	3,36	8,0	7,19	388	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	-	3,32	7,10	8,90	0,71	2,06	3,00	3,45	9,06	13,16	3,44	7,1	7,22	344	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	3,16	4,74	-	3,39	7,90	9,36	0,72	2,33	3,05	3,46	10,22	13,39	3,40	7,2	7,20	384	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	3,57	7,93	9,72	0,72	2,26	3,10	3,49	9,95	13,63	3,50	7,9	7,59	366	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	2,39	2,39	3,18	3,58	7,96	9,76	0,72	2,27	3,11	3,49	9,96	13,66	3,51	8,0	7,57	368	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	2,18	2,91	2,91	3,59	8,00	9,81	0,72	2,27	3,12	3,49	9,98	13,68	3,52	8,0	7,54	371	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	3,60	7,91	9,86	0,72	2,23	3,12	3,49	9,78	13,71	3,55	7,9	7,50	369	

VERWARMEN																					
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties			Nominaal vermogen per binnen-unit (kW)			Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	-	3,00	5,52	8,63	0,73	1,43	2,81	3,54	6,30	12,36	3,85	5,2	3,98	1.848	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	2,64	3,52	-	3,00	6,43	8,62	0,74	1,83	2,86	3,57	8,02	12,58	3,52	4,7	3,99	1.658	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	2,64	5,28	-	3,05	8,21	8,74	0,71	2,48	2,69	3,44	10,89	11,81	3,31	6,0	3,86	2.181	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	-	3,00	7,43	8,60	0,74	2,34	2,92	3,59	10,29	12,83	3,17	5,4	3,89	1.939	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	3,31	4,97	-	3,05	8,29	8,73	0,72	2,56	2,73	3,46	11,25	11,98	3,24	6,0	3,83	2.199	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	3,13	8,36	9,95	0,69	2,09	2,62	3,35	9,18	11,53	4,00	6,1	4,20	2.017	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	2,47	2,47	3,29	3,13	8,24	9,94	0,70	2,07	2,65	3,36	9,08	11,66	3,98	6,1	4,19	2.026	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	2,24	2,99	2,99	3,13	8,23	9,93	0,70	2,09	2,69	3,37	9,18	11,79	3,94	6,1	4,17	2.037	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	2,74	2,74	2,74	3,14	8,22	9,92	0,70	2,11	2,72	3,39	9,29	11,94	3,89	6,1	4,15	2.048	

Capaciteit Climate 5000M 105/4 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

KOELEN																							
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties				Nominaal vermogen per binnenunit (kW)				Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	-	-	1,59	5,29	6,35	0,24	1,61	2,10	2,10	7,23	9,31	3,28	5,3	6,01	308	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	2,64	3,52	-	-	1,84	6,13	7,36	0,28	1,86	2,42	2,43	8,35	10,75	3,29	6,1	6,19	347	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	2,64	5,28	-	-	2,30	7,66	9,20	0,35	2,36	3,07	3,08	10,57	13,60	3,25	7,7	6,11	439	
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	2,64	7,03	-	-	2,91	9,71	11,66	0,46	3,04	3,96	3,97	13,64	17,55	3,19	9,7	6,08	559	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	-	-	2,14	7,12	8,54	0,32	2,16	2,81	2,82	9,69	12,46	3,29	7,1	6,30	395	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	3,52	5,28	-	-	2,59	8,62	10,34	0,40	2,65	3,45	3,46	11,89	15,30	3,25	8,6	6,18	488	
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	3,52	7,03	-	-	3,17	10,55	12,66	0,50	3,31	4,30	4,31	14,82	19,07	3,19	10,6	6,15	601	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	-	2,36	7,86	9,43	0,36	2,41	3,13	3,14	10,79	13,88	3,27	7,9	6,37	432	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	3,52	-	2,64	8,80	10,56	0,40	2,70	3,51	3,52	12,09	15,56	3,26	8,8	6,42	480	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	2,64	2,64	5,28	-	3,08	10,27	12,32	0,48	3,19	4,14	4,16	14,29	18,38	3,22	10,3	6,31	570	
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	2,25	2,25	6,00	-	3,15	10,51	12,61	0,49	3,26	4,23	4,25	14,59	18,77	3,23	10,5	6,33	581	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	2,64	3,52	3,52	-	2,92	9,73	11,68	0,45	2,99	3,89	3,90	13,40	17,24	3,25	9,7	6,44	528	
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	2,44	3,25	4,87	-	3,17	10,56	12,67	0,49	3,26	4,24	4,26	14,63	18,83	3,23	10,6	6,35	581	
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	2,11	2,81	5,61	-	3,16	10,53	12,63	0,49	3,24	4,21	4,23	14,53	18,69	3,25	10,5	6,39	577	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	3,52	-	3,15	10,50	12,61	0,48	3,23	4,20	4,22	14,49	18,65	3,25	10,5	6,47	568	
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	3,01	3,01	4,51	-	3,16	10,53	12,64	0,49	3,24	4,21	4,22	14,51	18,68	3,25	10,5	6,40	576	
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	2,65	2,65	5,31	-	3,18	10,61	12,73	0,49	3,25	4,23	4,24	14,58	18,76	3,26	10,6	6,42	578	
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,64	3,17	10,55	12,66	0,49	3,27	4,25	4,27	14,66	18,86	3,23	10,5	6,50	568	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	2,43	2,43	2,43	3,24	3,16	10,54	12,65	0,49	3,25	4,22	4,24	14,56	18,74	3,25	10,5	6,57	562	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	2,10	2,10	2,10	4,21	3,15	10,52	12,62	0,49	3,24	4,21	4,23	14,52	18,69	3,25	10,5	6,45	571	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	2,25	2,25	2,99	2,99	3,14	10,48	12,58	0,48	3,21	4,18	4,19	14,40	18,53	3,26	10,5	6,66	551	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	1,98	1,98	2,64	3,96	3,17	10,57	12,68	0,49	3,24	4,22	4,23	14,54	18,70	3,26	10,6	6,53	565	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	2,11	2,81	2,81	2,81	3,16	10,53	12,63	0,48	3,21	4,18	4,19	14,41	18,54	3,28	10,5	6,72	548	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,64	3,17	10,55	12,66	0,48	3,21	4,17	4,19	14,38	18,51	3,29	10,6	6,64	556	

Capaciteit Climate 5000M 105/4 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

KOELEN																							
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties				Nominaal vermogen per binnenunit (kW)				Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	-	-	3,45	5,10	11,30	0,88	1,41	4,35	4,27	6,18	19,09	3,63	5,1	6,69	267	 A++
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	2,64	3,52	-	-	3,46	6,03	11,45	0,88	1,72	4,37	4,27	7,55	19,17	3,51	6,0	6,77	312	 A++
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	2,64	5,28	-	-	3,54	7,97	12,29	0,89	2,39	4,53	4,28	10,51	19,89	3,33	8,0	6,81	410	 A++
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	2,64	7,03	-	-	3,66	9,71	12,82	0,90	3,15	4,61	4,34	13,82	20,26	3,08	9,7	6,54	519	 A++
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	-	-	3,48	7,05	11,59	0,88	2,10	4,38	4,27	9,22	19,25	3,36	7,0	6,71	368	 A++
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	3,52	5,28	-	-	3,55	8,91	12,40	0,89	2,80	4,54	4,28	12,31	19,95	3,18	8,9	6,67	467	 A++
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	3,52	7,03	-	-	3,67	10,57	12,91	0,90	3,61	4,62	4,34	15,84	20,31	2,93	10,6	6,39	579	 A++
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	-	3,74	7,86	13,03	0,89	2,25	4,63	4,30	9,87	20,33	3,49	7,9	7,22	381	 A++
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	3,52	-	3,75	8,76	13,12	0,89	2,60	4,64	4,30	11,42	20,38	3,37	8,8	7,08	433	 A++
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	2,64	2,64	5,28	-	3,83	10,59	13,67	0,89	3,37	4,71	4,30	14,80	20,66	3,14	10,6	6,92	536	 A++
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	2,27	2,27	6,07	-	3,91	10,62	13,94	0,90	3,35	4,76	4,37	14,69	20,90	3,17	10,6	6,80	547	 A++
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	2,64	3,52	3,52	-	3,76	9,72	13,21	0,89	3,03	4,65	4,30	13,33	20,43	3,20	9,7	6,93	491	 A++
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	2,43	3,23	4,85	-	3,84	10,51	13,75	0,89	3,31	4,71	4,30	14,54	20,70	3,17	10,5	6,89	534	 A++
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	2,10	2,81	5,61	-	3,92	10,52	14,00	0,90	3,29	4,77	4,37	14,43	20,94	3,20	10,5	6,71	549	 A++
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	3,52	-	3,77	10,62	13,29	0,89	3,48	4,66	4,30	15,30	20,47	3,05	10,6	6,74	552	 A++
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	3,01	3,01	4,52	-	3,85	10,55	13,81	0,89	3,32	4,72	4,30	14,56	20,74	3,18	10,6	6,85	539	 A++
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	2,64	2,64	5,28	-	3,93	10,56	14,06	0,91	3,29	4,78	4,37	14,45	20,97	3,21	10,6	6,71	550	 A++
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,64	3,97	10,46	14,09	0,90	3,22	4,77	4,33	14,12	20,94	3,25	10,5	7,22	507	 A++
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	2,45	2,45	2,45	3,27	3,98	10,63	14,15	0,90	3,28	4,78	4,33	14,42	20,97	3,24	10,6	7,18	518	 A++
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	2,10	2,10	2,10	4,20	4,03	10,51	14,44	0,90	3,17	4,82	4,35	13,93	21,18	3,31	10,5	7,13	516	 A++
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	2,26	2,26	3,01	3,01	3,99	10,53	14,21	0,90	3,22	4,78	4,33	14,15	21,01	3,27	10,5	7,14	516	 A++
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	1,97	1,97	2,63	3,95	3,99	10,53	14,21	0,90	3,22	4,78	4,33	14,15	21,01	3,27	10,5	7,14	516	 A++
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	2,11	2,82	2,82	2,82	4,00	10,56	14,25	0,90	3,23	4,80	4,33	14,17	21,07	3,27	10,6	7,10	521	 A++
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,65	2,65	2,65	2,65	4,01	10,59	14,30	0,90	3,23	4,80	4,33	14,18	21,10	3,28	10,6	7,04	526	 A++

Capaciteit Climate 5000M 105/4 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

VERWARMEN																							
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties				Nominaal vermogen per binnenunit (kW)				Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	-	-	1,62	5,39	6,47	0,23	1,53	1,99	2,00	6,86	8,82	3,53	5,3	3,75	1.985	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	2,64	3,52	-	-	1,85	6,18	7,42	0,27	1,77	2,30	2,31	7,93	10,20	3,50	6,2	3,78	2.308	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	2,64	5,28	-	-	2,32	7,73	9,28	0,33	2,17	2,82	2,83	9,72	12,51	3,56	7,7	3,85	2.785	
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	2,64	7,03	-	-	2,94	9,81	11,77	0,44	2,92	3,80	3,81	13,09	16,84	3,36	8,5	3,83	3.114	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	-	-	2,14	7,12	8,54	0,31	2,05	2,67	2,68	9,19	11,83	3,47	7,1	3,79	2.640	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	3,52	5,28	-	-	2,59	8,63	10,35	0,37	2,45	3,18	3,19	10,97	14,12	3,52	8,6	3,85	3.134	
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	3,52	7,03	-	-	3,17	10,56	12,67	0,48	3,18	4,13	4,15	14,26	18,34	3,32	9,3	3,82	3.404	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	-	2,35	7,82	9,39	0,32	2,11	2,75	2,76	9,47	12,18	3,70	7,9	3,93	2.816	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	3,52	-	2,66	8,88	10,65	0,36	2,43	3,16	3,17	10,90	14,03	3,65	8,8	3,94	3.117	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	2,64	2,64	5,28	-	3,10	10,33	12,39	0,42	2,82	3,67	3,68	12,65	16,28	3,66	9,1	3,97	3.189	
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	2,27	2,27	6,05	-	3,18	10,59	12,71	0,44	2,94	3,82	3,83	13,18	16,95	3,60	9,3	3,98	3.253	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	2,64	3,52	3,52	-	2,92	9,74	11,69	0,41	2,71	3,52	3,53	12,14	15,62	3,59	8,5	3,95	3.010	
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	2,45	3,27	4,91	-	3,19	10,63	12,76	0,44	2,92	3,79	3,80	13,07	16,82	3,65	9,2	3,98	3.252	
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	2,12	2,83	5,66	-	3,18	10,61	12,73	0,44	2,93	3,80	3,82	13,12	16,88	3,62	9,2	3,99	3.247	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	3,52	-	3,19	10,63	12,76	0,45	3,00	3,90	3,91	13,44	17,30	3,54	9,2	3,95	3.271	
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	3,04	3,04	4,56	-	3,19	10,64	12,77	0,44	2,91	3,78	3,79	13,04	16,78	3,66	9,2	3,98	3.246	
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	2,66	2,66	5,31	-	3,19	10,62	12,75	0,44	2,91	3,79	3,80	13,06	16,80	3,65	9,2	3,99	3.240	
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,64	3,17	10,55	12,66	0,43	2,85	3,70	3,71	12,75	16,41	3,71	9,2	4,00	3.235	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	2,46	2,46	2,46	3,28	3,20	10,66	12,80	0,43	2,88	3,74	3,76	12,91	16,61	3,70	9,2	4,01	3.229	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	2,12	2,12	2,12	4,24	3,18	10,61	12,73	0,42	2,82	3,66	3,68	12,64	16,26	3,76	9,2	3,99	3.225	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	2,29	2,29	3,05	3,05	3,20	10,68	12,81	0,43	2,87	3,73	3,74	12,85	16,54	3,72	9,2	4,01	3.223	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	1,99	1,99	2,65	3,98	3,18	10,62	12,74	0,42	2,81	3,65	3,67	12,60	16,21	3,78	9,3	4,00	3.253	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	2,14	2,85	2,85	2,85	3,21	10,69	12,83	0,43	2,86	3,71	3,73	12,80	16,47	3,74	9,2	4,02	3.217	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,64	3,16	10,55	12,65	0,42	2,80	3,64	3,65	12,54	16,13	3,77	9,2	4,02	3.211	

Capaciteit Climate 5000M 105/4 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

VERWARMEN																							
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties				Nominaal vermogen per binnenunit (kW)				Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	-	-	4,09	5,20	12,79	1,23	1,36	4,80	5,93	5,95	21,08	3,83	5,2	3,34	2.200	
	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	2,64	3,52	-	-	4,09	6,12	12,70	1,23	1,65	4,91	5,97	7,25	21,56	3,71	6,1	3,31	2.585	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	2,64	5,28	-	-	4,19	8,05	13,10	1,18	2,14	4,51	5,71	9,39	19,79	3,76	7,9	3,24	3.434	
	2,6+24	2,6	7,0	-	-	2,64	7,03	-	-	4,27	9,76	13,38	1,15	2,58	4,24	5,56	11,35	18,62	3,78	7,6	3,54	3.015	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	-	-	4,09	7,12	12,61	1,24	2,03	5,03	6,00	8,94	22,08	3,50	7,0	3,21	3.048	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	3,52	5,28	-	-	4,19	8,86	13,04	1,19	2,48	4,59	5,74	10,88	20,16	3,58	7,0	3,36	2.917	
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	3,52	7,03	-	-	4,28	10,59	13,35	1,15	2,95	4,28	5,58	12,96	18,82	3,59	8,3	3,50	3.330	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	-	4,26	7,92	13,45	1,14	1,92	4,09	5,49	8,43	17,98	4,12	7,8	3,59	3.049	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	3,52	-	4,26	8,79	13,42	1,14	2,21	4,14	5,51	9,69	18,18	3,99	6,9	3,58	2.693	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	2,64	2,64	5,28	-	4,31	10,64	13,61	1,12	2,70	3,96	5,41	11,86	17,38	3,94	8,4	3,59	3.279	
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	2,27	2,27	6,06	-	4,36	10,60	13,76	1,11	2,58	3,83	5,37	11,35	16,81	4,10	8,4	3,68	3.180	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	2,64	3,52	3,52	-	4,26	9,76	13,38	1,14	2,56	4,20	5,53	11,24	18,44	3,81	7,6	3,57	2.988	
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	2,45	3,27	4,90	-	4,32	10,62	13,59	1,12	2,72	4,00	5,43	11,97	17,55	3,90	8,4	3,57	3.297	
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	2,12	2,82	5,65	-	4,36	10,59	13,75	1,11	2,60	3,86	5,39	11,43	16,95	4,07	8,4	3,67	3.193	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,52	3,52	3,52	-	4,27	10,59	13,35	1,15	2,92	4,25	5,55	12,84	18,66	3,62	8,3	3,53	3.301	
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	3,03	3,03	4,54	-	4,32	10,60	13,56	1,13	2,75	4,04	5,44	12,08	17,74	3,86	8,4	3,55	3.316	
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	2,65	2,65	5,29	-	4,36	10,58	13,73	1,12	2,62	3,89	5,40	11,52	17,09	4,03	8,4	3,65	3.207	
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,64	2,64	2,64	2,64	4,34	10,58	13,74	1,11	2,56	3,79	5,34	11,25	16,65	4,13	8,2	3,71	3.108	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	2,44	2,44	2,44	3,26	4,34	10,58	13,74	1,11	2,57	3,81	5,35	11,29	16,72	4,12	8,3	3,69	3.157	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	2,13	2,13	2,13	4,27	4,37	10,67	13,86	1,10	2,51	3,70	5,30	11,04	16,25	4,24	8,4	3,65	3.209	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	2,27	2,27	3,02	3,02	4,35	10,58	13,74	1,11	2,58	3,83	5,36	11,34	16,80	4,10	8,3	3,69	3.168	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	2,00	2,00	2,67	4,00	4,38	10,67	13,86	1,10	2,52	3,72	5,31	11,08	16,32	4,23	8,4	3,65	3.217	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	2,12	2,82	2,82	2,82	4,35	10,58	13,73	1,11	2,59	3,84	5,37	11,39	16,89	4,08	8,3	3,68	3.177	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,64	2,64	2,64	2,64	4,35	10,58	13,73	1,11	2,61	3,86	5,38	11,44	16,97	4,06	8,3	3,67	3.184	

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

KOELEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	-	2,64	3,52	-	-	-	1,88	6,26	6,89	0,28	1,87	2,24	2,44	8,37	9,94	3,35	6,3	6,29	349	 A++
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	-	2,64	5,28	-	-	-	2,31	7,68	8,45	0,35	2,32	2,78	3,03	10,40	12,35	3,31	7,7	6,21	433	 A++
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	-	2,64	7,03	-	-	-	2,90	9,65	10,62	0,45	2,97	3,57	3,88	13,32	15,82	3,25	9,7	6,16	548	 A++
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,52	3,52	-	-	-	2,14	7,14	7,85	0,32	2,12	2,55	2,77	9,51	11,30	3,37	7,1	6,32	395	 A++
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	-	3,52	5,28	-	-	-	2,60	8,66	9,53	0,39	2,62	3,14	3,41	11,73	13,93	3,31	8,7	6,24	486	 A++
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	-	3,52	7,03	-	-	-	3,17	10,58	11,63	0,49	3,28	3,93	4,27	14,68	17,44	3,23	10,6	6,18	599	 A++
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	2,64	-	-	2,36	7,87	8,65	0,36	2,37	2,84	3,09	10,61	12,60	3,32	7,9	6,36	433	 A++
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	-	2,64	2,64	3,52	-	-	2,65	8,82	9,71	0,40	2,66	3,19	3,47	11,93	14,16	3,32	8,8	6,36	485	 A++
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	-	2,64	2,64	5,28	-	-	3,09	10,29	11,32	0,47	3,15	3,78	4,11	14,12	16,77	3,27	10,3	6,28	573	 A++
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	-	2,64	2,64	7,03	-	-	3,68	12,28	13,51	0,58	3,84	4,61	5,01	17,23	20,46	3,20	12,3	6,29	1.172	 A++
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	-	2,64	3,52	3,52	-	-	2,89	9,64	10,61	0,44	2,91	3,49	3,80	13,05	15,50	3,31	9,6	6,39	528	 A++
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	-	2,64	3,52	5,28	-	-	3,36	11,22	12,34	0,52	3,45	4,14	4,50	15,45	18,35	3,25	11,2	6,28	626	 A++
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	-	2,47	3,29	6,57	-	-	3,70	12,33	13,56	0,57	3,83	4,59	4,99	17,15	20,37	3,22	12,3	6,35	1.165	 A++
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	3,52	-	-	3,17	10,55	11,61	0,48	3,20	3,84	4,17	14,34	17,03	3,30	10,6	6,37	580	 A++
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	-	3,52	3,52	5,28	-	-	3,71	12,36	13,60	0,57	3,83	4,60	5,00	17,17	20,40	3,23	12,4	6,33	1.172	 A++
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	-	3,09	3,09	6,18	-	-	3,71	12,36	13,60	0,57	3,82	4,58	4,98	17,10	20,31	3,24	12,4	6,38	1.163	 A++

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

KOELEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	2,64	-	3,14	10,45	11,50	0,48	3,19	3,83	4,16	14,30	16,99	3,28	10,5	6,39	573	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	2,64	3,52	-	3,41	11,36	12,50	0,52	3,48	4,18	4,54	15,61	18,55	3,26	11,4	6,39	623	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	-	2,46	2,46	2,46	4,92	-	3,69	12,29	13,52	0,57	3,81	4,57	4,96	17,06	20,26	3,23	12,3	6,39	1.154	
	2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	7,0	-	2,17	2,17	2,17	5,80	-	3,70	12,32	13,56	0,57	3,82	4,58	4,98	17,11	20,32	3,23	12,3	6,41	1.154	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	-	2,64	2,64	3,52	3,52	-	3,68	12,27	13,50	0,57	3,78	4,54	4,93	16,95	20,14	3,24	12,3	6,51	1.131	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	-	2,32	2,32	3,09	4,64	-	3,71	12,36	13,60	0,57	3,82	4,59	4,98	17,13	20,34	3,24	12,4	6,44	1.152	
	2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	7,0	-	2,05	2,05	2,74	5,48	-	3,70	12,33	13,56	0,57	3,79	4,55	4,94	16,99	20,17	3,25	12,3	6,45	1.146	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	-	2,47	3,29	3,29	3,29	-	3,70	12,35	13,58	0,57	3,80	4,56	4,95	17,02	20,21	3,25	12,3	6,53	1.135	
	2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	5,3	-	2,18	2,91	2,91	4,36	-	3,70	12,35	13,58	0,57	3,79	4,55	4,94	16,98	20,17	3,26	12,3	6,48	1.144	
	2,6+3,5+3,5+7,0	2,6	3,5	3,5	7,0	-	1,95	2,60	2,60	5,20	-	3,70	12,35	13,58	0,57	3,79	4,55	4,94	16,98	20,17	3,26	12,3	6,48	1.143	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,08	3,08	3,08	3,08	-	3,70	12,33	13,56	0,56	3,76	4,52	4,91	16,87	20,03	3,28	12,3	6,49	1.140	
	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	5,3	-	2,75	2,75	2,75	4,12	-	3,71	12,36	13,60	0,57	3,79	4,54	4,94	16,97	20,16	3,26	12,4	6,43	1.154	
	3,5+3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	3,5	7,0	-	2,46	2,46	2,46	4,92	-	3,69	12,30	13,53	0,56	3,75	4,50	4,89	16,79	19,94	3,28	12,3	6,44	1.146	
1x5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,69	12,31	13,54	0,57	3,80	4,56	4,96	17,03	20,23	3,24	12,3	6,50	1.136	
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	3,70	12,35	13,58	0,57	3,80	4,57	4,96	17,05	20,26	3,25	12,3	6,49	1.142	
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	2,05	2,05	2,05	2,05	4,11	3,70	12,32	13,55	0,57	3,79	4,55	4,95	16,99	20,19	3,25	12,3	6,45	1.146	
	2,6+2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	2,6	7,0	1,85	1,85	1,85	1,85	4,94	3,70	12,34	13,58	0,57	3,79	4,55	4,95	17,00	20,20	3,25	12,3	6,46	1.146	
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	3,69	12,32	13,55	0,56	3,77	4,52	4,91	16,88	20,05	3,27	12,3	6,48	1.140	
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	2,6	3,5	5,3	1,95	1,95	1,95	2,60	3,90	3,70	12,34	13,58	0,57	3,79	4,55	4,94	16,98	20,17	3,26	12,3	6,37	1.163	
	2,6+2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	2,6	3,5	7,0	1,77	1,77	1,77	2,36	4,71	3,71	12,37	13,61	0,57	3,79	4,55	4,94	16,99	20,18	3,26	12,4	6,43	1.155	
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	2,06	2,06	2,74	2,74	2,74	3,70	12,34	13,58	0,56	3,76	4,51	4,91	16,86	20,03	3,28	12,3	6,50	1.140	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	3,5	5,3	1,86	1,86	2,47	2,47	3,71	3,71	12,37	13,61	0,57	3,78	4,54	4,93	16,95	20,14	3,27	12,4	6,47	1.147	
	2,6+2,6+3,5+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	3,5	7,0	1,68	1,68	2,24	2,24	4,47	3,69	12,30	13,53	0,56	3,74	4,49	4,88	16,76	19,90	3,29	12,3	6,45	1.144	
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	1,95	2,60	2,60	2,60	2,60	3,71	12,35	13,59	0,56	3,75	4,50	4,90	16,82	19,98	3,29	12,4	6,52	1.136	
	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	3,5	5,3	1,77	2,36	2,36	2,36	3,54	3,71	12,38	13,62	0,57	3,77	4,53	4,92	16,91	20,08	3,28	12,4	6,47	1.148	
	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	3,71	12,36	13,60	0,56	3,74	4,49	4,88	16,77	19,92	3,30	12,4	6,55	1.132	
	3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	3,5	5,3	2,25	2,25	2,25	2,25	3,37	3,71	12,37	13,61	0,56	3,76	4,51	4,90	16,84	20,01	3,29	12,4	6,52	1.139	

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

KOELEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			EER (W/W)	PdesignC	SEER	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	-	2,64	3,52	-	-	-	3,50	6,07	11,60	0,78	1,63	4,49	3,76	7,17	19,73	3,72	6,1	6,66	319	 A++
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	-	2,64	5,28	-	-	-	3,57	8,01	12,50	0,78	2,23	4,63	3,78	9,81	20,32	3,59	8,0	6,72	418	 A++
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	-	2,64	7,03	-	-	-	3,69	9,61	12,99	0,80	2,86	4,76	3,85	12,57	20,92	3,36	9,6	6,42	524	 A++
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,52	3,52	-	-	-	3,51	7,04	11,74	0,78	1,95	4,51	3,76	8,55	19,83	3,62	7,0	6,62	372	 A++
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	-	3,52	5,28	-	-	-	3,58	8,89	12,61	0,78	2,58	4,64	3,78	11,35	20,39	3,44	8,9	6,58	473	 A++
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	-	3,52	7,03	-	-	-	3,70	10,52	13,09	0,80	3,30	4,78	3,85	14,51	20,99	3,19	10,5	6,26	588	 A++
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	2,64	-	-	3,77	7,87	13,22	0,79	2,09	4,79	3,80	9,19	21,04	3,76	7,9	7,10	388	 A++
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	-	2,64	2,64	3,52	-	-	3,78	8,83	13,31	0,79	2,44	4,81	3,80	10,73	21,10	3,61	8,8	6,98	443	 A++
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	-	2,64	2,64	5,28	-	-	3,86	10,63	13,86	0,79	3,15	4,89	3,81	13,85	21,47	3,37	10,6	6,79	548	 A++
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	-	2,64	2,64	7,03	-	-	3,94	12,37	14,13	0,80	4,09	4,95	3,88	17,94	21,76	3,03	12,4	6,60	1.125	 A++
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	-	2,64	3,52	3,52	-	-	3,79	9,60	13,40	0,79	2,75	4,82	3,80	12,08	21,16	3,49	9,6	6,83	492	 A++
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	-	2,64	3,52	5,28	-	-	3,87	11,49	13,93	0,79	3,57	4,90	3,81	15,66	21,52	3,22	11,5	6,61	608	 A++
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	-	2,48	3,31	6,63	-	-	3,95	12,42	14,19	0,80	4,09	4,96	3,88	17,97	21,80	3,04	12,4	6,47	1.151	 A++
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	3,52	-	-	3,80	10,57	13,48	0,79	3,20	4,83	3,80	14,04	21,22	3,31	10,6	6,65	556	 A++
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	-	3,52	3,52	5,28	-	-	3,88	12,40	14,00	0,79	4,13	4,91	3,81	18,12	21,57	3,01	12,4	6,60	1.127	 A++
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	-	3,09	3,09	6,17	-	-	3,96	12,34	14,25	0,80	4,02	4,97	3,88	17,67	21,84	3,07	12,3	6,48	1.143	 A++
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	2,64	-	4,01	10,47	14,29	0,79	3,00	4,97	3,84	13,17	21,83	3,49	10,5	7,09	517	 A++
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	2,64	3,52	-	4,01	11,36	14,35	0,80	3,40	4,98	3,84	14,93	21,87	3,34	11,4	6,90	577	 A++
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	-	2,47	2,47	2,47	4,95	-	4,06	12,36	14,66	0,80	3,90	5,03	3,86	17,13	22,09	3,17	12,4	6,93	1.070	 A++
	2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	7,0	-	2,18	2,18	2,18	5,81	-	4,12	12,35	14,84	0,82	3,86	5,09	3,94	16,97	22,33	3,20	12,4	6,81	1.088	 A++
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	-	2,64	2,64	3,52	3,52	-	4,02	12,33	14,41	0,80	3,95	4,99	3,84	17,36	21,91	3,12	12,3	6,91	1.070	 A++
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	-	2,33	2,33	3,10	4,65	-	4,07	12,40	14,70	0,80	3,91	5,04	3,86	17,15	22,13	3,18	12,4	6,77	1.099	 A++
	2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	7,0	-	2,06	2,06	2,75	5,51	-	4,12	12,39	14,89	0,82	3,87	5,09	3,94	16,99	22,37	3,20	12,4	6,66	1.116	 A++
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	-	2,48	3,30	3,30	3,30	-	4,03	12,38	14,46	0,80	3,96	5,00	3,84	17,39	21,95	3,13	12,4	6,86	1.082	 A++
	2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	5,3	-	2,17	2,89	2,89	4,34	-	4,08	12,29	14,75	0,80	3,83	5,05	3,86	16,84	22,16	3,21	12,3	6,91	1.068	 A++
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,10	3,10	3,10	3,10	-	4,04	12,42	14,52	0,80	3,96	5,01	3,84	17,41	21,99	3,13	12,4	6,80	1.096	 A++
	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	5,3	-	2,74	2,74	2,74	4,11	-	4,08	12,33	14,79	0,80	3,84	5,05	3,86	16,86	22,20	3,21	12,3	6,84	1.081	 A++
	1x5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,17	12,30	14,95	0,81	3,79	5,10	3,90	16,64	22,40	3,25	12,3	7,29	1.013
2,6+2,6+2,6+2,6+3,5		2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,17	12,34	14,99	0,81	3,79	5,11	3,90	16,66	22,43	3,25	12,3	7,22	1.025	 A++
2,6+2,6+2,6+2,6+5,3		2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	2,05	2,05	2,05	2,05	4,11	4,22	12,32	15,19	0,81	3,74	5,14	3,93	16,41	22,59	3,30	12,3	7,18	1.030	 A++
2,6+2,6+2,6+3,5+3,5		2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	2,18	2,18	2,18	2,91	2,91	4,18	12,37	15,03	0,81	3,80	5,12	3,90	16,68	22,46	3,26	12,4	7,16	1.037	 A++
2,6+2,6+3,5+3,5+3,5		2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	2,07	2,07	2,75	2,75	2,75	4,20	12,40	15,07	0,81	3,80	5,12	3,91	16,70	22,49	3,26	12,4	7,10	1.048	 A++

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

VERWARMEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	-	2,64	3,52	-	-	-	1,90	6,34	6,97	0,27	1,78	2,13	2,32	7,96	9,45	3,57	6,2	3,67	2.362	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	-	2,64	5,28	-	-	-	2,35	7,84	8,62	0,33	2,19	2,63	2,86	9,83	11,68	3,57	7,7	3,69	2.923	
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	-	2,64	7,03	-	-	-	3,00	10,01	11,01	0,47	3,11	3,73	4,06	13,95	16,57	3,22	7,7	3,68	2.926	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,52	3,52	-	-	-	2,18	7,26	7,98	0,31	2,08	2,49	2,71	9,32	11,07	3,49	7,1	3,65	2.718	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	-	3,52	5,28	-	-	-	2,66	8,85	9,74	0,38	2,55	3,05	3,32	11,41	13,55	3,48	8,6	3,67	3.260	
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	-	3,52	7,03	-	-	-	3,26	10,88	11,97	0,52	3,46	4,16	4,52	15,53	18,44	3,14	8,4	3,67	3.191	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	2,64	-	-	2,43	8,08	8,89	0,32	2,15	2,58	2,80	9,63	11,44	3,76	7,8	3,74	2.935	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	-	2,64	2,64	3,52	-	-	2,73	9,10	10,01	0,37	2,49	2,99	3,25	11,17	13,26	3,65	8,8	3,72	3.301	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	-	2,64	2,64	5,28	-	-	3,19	10,65	11,71	0,45	2,97	3,57	3,88	13,32	15,82	3,58	8,2	3,76	3.056	
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	-	2,64	2,64	7,03	-	-	3,69	12,30	13,53	0,55	3,69	4,43	4,82	16,56	19,67	3,33	9,6	3,74	3.587	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	-	2,64	3,52	3,52	-	-	2,98	9,93	10,92	0,42	2,79	3,35	3,64	12,51	14,86	3,56	7,6	3,75	2.851	
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	-	2,64	3,52	5,28	-	-	3,45	11,50	12,65	0,50	3,30	3,96	4,31	14,81	17,59	3,48	8,8	3,75	3.305	
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	-	2,46	3,29	6,57	-	-	3,70	12,32	13,55	0,55	3,67	4,40	4,78	16,44	19,52	3,36	9,6	3,74	3.579	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	3,52	-	-	3,29	10,95	12,05	0,48	3,18	3,81	4,14	14,24	16,91	3,45	8,4	3,74	3.141	
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	-	3,52	3,52	5,28	-	-	3,71	12,35	13,59	0,54	3,62	4,35	4,73	16,24	19,29	3,41	9,5	3,74	3.570	
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	-	3,08	3,08	6,17	-	-	3,70	12,34	13,57	0,55	3,64	4,37	4,75	16,32	19,38	3,39	9,6	3,75	3.572	

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 3000i binnenunits

VERWARMEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	2,64	-	3,25	10,82	11,90	0,45	2,97	3,57	3,88	13,32	15,83	3,64	8,3	3,77	3.079	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	2,64	3,52	-	3,50	11,68	12,85	0,49	3,29	3,95	4,29	14,75	17,53	3,55	9,0	3,76	3.358	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	-	2,47	2,47	2,47	4,93	-	3,70	12,33	13,57	0,52	3,48	4,18	4,54	15,62	18,55	3,54	9,6	3,76	3.575	
	2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	7,0	-	2,18	2,18	2,18	5,82	-	3,71	12,36	13,60	0,52	3,46	4,16	4,52	15,53	18,45	3,57	9,5	3,78	3.538	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	-	2,64	2,64	3,52	3,52	-	3,72	12,39	13,62	0,53	3,55	4,26	4,64	15,93	18,92	3,48	9,5	3,76	3.549	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	-	2,31	2,31	3,09	4,63	-	3,70	12,34	13,58	0,52	3,46	4,16	4,52	15,53	18,44	3,56	9,6	3,76	3.568	
	2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	7,0	-	2,06	2,06	2,75	5,50	-	3,71	12,37	13,61	0,52	3,45	4,13	4,49	15,44	18,34	3,59	9,5	3,78	3.532	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	-	2,48	3,30	3,30	3,30	-	3,72	12,39	13,63	0,53	3,54	4,24	4,61	15,85	18,82	3,51	9,5	3,76	3.542	
	2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	5,3	-	2,18	2,91	2,91	4,36	-	3,71	12,35	13,59	0,52	3,45	4,13	4,49	15,44	18,34	3,59	9,6	3,76	3.562	
	2,6+3,5+3,5+7,0	2,6	3,5	3,5	7,0	-	1,95	2,61	2,61	5,21	-	3,71	12,38	13,61	0,51	3,43	4,11	4,47	15,36	18,24	3,61	9,5	3,78	3.525	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,10	3,10	3,10	3,10	-	3,72	12,40	13,64	0,53	3,52	4,22	4,59	15,77	18,73	3,52	9,5	3,77	3.536	
	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	5,3	-	2,75	2,75	2,75	4,12	-	3,71	12,36	13,60	0,51	3,43	4,11	4,47	15,36	18,25	3,61	9,6	3,76	3.557	
	3,5+3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	3,5	7,0	-	2,48	2,48	2,48	4,95	-	3,72	12,39	13,62	0,51	3,41	4,09	4,44	15,27	18,14	3,63	9,5	3,79	3.519	
1x5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,69	12,31	13,54	0,49	3,30	3,96	4,30	14,77	17,55	3,73	9,5	3,80	3.514	
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,69	12,31	13,54	0,49	3,28	3,94	4,28	14,72	17,49	3,75	9,5	3,80	3.510	
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	2,06	2,06	2,06	2,06	4,13	3,71	12,38	13,62	0,49	3,27	3,93	4,27	14,68	17,43	3,78	9,6	3,79	3.534	
	2,6+2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	2,6	7,0	1,86	1,86	1,86	1,86	4,95	3,72	12,39	13,62	0,49	3,27	3,92	4,26	14,65	17,40	3,79	9,6	3,80	3.529	
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	3,69	12,31	13,54	0,49	3,27	3,93	4,27	14,67	17,43	3,76	9,5	3,80	3.506	
	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	2,6	3,5	5,3	1,95	1,95	1,95	2,61	3,91	3,71	12,38	13,62	0,49	3,26	3,92	4,26	14,63	17,38	3,79	9,6	3,79	3.531	
	2,6+2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	2,6	3,5	7,0	1,77	1,77	1,77	2,36	4,72	3,72	12,38	13,62	0,49	3,26	3,91	4,25	14,60	17,35	3,80	9,6	3,80	3.526	
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	2,05	2,05	2,74	2,74	2,74	3,69	12,31	13,54	0,49	3,26	3,91	4,26	14,62	17,37	3,77	9,6	3,79	3.534	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	3,5	5,3	1,86	1,86	2,48	2,48	3,71	3,71	12,38	13,62	0,49	3,26	3,91	4,25	14,59	17,33	3,80	9,5	3,78	3.529	
	2,6+2,6+3,5+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	3,5	7,0	1,69	1,69	2,25	2,25	4,50	3,72	12,38	13,62	0,49	3,25	3,90	4,24	14,56	17,29	3,81	9,6	3,80	3.524	
	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	3,69	12,31	13,55	0,49	3,25	3,90	4,24	14,57	17,31	3,79	9,6	3,80	3.528	
	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	3,5	5,3	1,77	2,36	2,36	2,36	3,54	3,71	12,38	13,62	0,49	3,25	3,90	4,23	14,55	17,28	3,81	9,5	3,79	3.524	
	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,69	12,31	13,55	0,49	3,24	3,89	4,23	14,52	17,25	3,80	9,6	3,80	3.525	
3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	3,5	5,3	2,25	2,25	2,25	2,25	3,38	3,71	12,38	13,61	0,49	3,24	3,88	4,22	14,51	17,24	3,82	9,5	3,79	3.521		

Capaciteit Climate 5000M 125/5 E in combinatie met Climate 6001i binnenunits

VERWARMEN																									
Buitenunit x Binnenunit	Binnenunits	Combinaties					Nominaal vermogen per binnenunit (kW)					Totaal vermogen (kW)			Opgenomen vermogen (kW)			Ampère			COP (W/W)	PdesignH	SCOP	Jaar- verbruik (kWh)	Energie- klasse
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.	Min.	Nominaal	Max.					
1x2	2,6+3,5	2,6	3,5	-	-	-	2,64	3,52	-	-	-	3,37	6,27	12,91	0,85	1,72	4,81	4,13	7,55	21,11	3,65	6,1	3,44	2.481	
	2,6+5,3	2,6	5,3	-	-	-	2,64	5,28	-	-	-	3,44	8,15	13,26	0,82	2,27	4,39	3,97	9,96	19,27	3,59	7,9	3,43	3.244	
	2,6+7,0	2,6	7,0	-	-	-	2,64	7,03	-	-	-	3,50	9,80	13,51	0,81	2,76	4,11	3,90	12,14	18,03	3,55	7,6	3,62	2.947	
	3,5+3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,52	3,52	-	-	-	3,37	7,25	12,83	0,86	2,16	4,94	4,15	9,47	21,70	3,36	7,0	3,32	2.944	
	3,5+5,3	3,5	5,3	-	-	-	3,52	5,28	-	-	-	3,44	9,07	13,20	0,83	2,71	4,48	3,99	11,90	19,67	3,35	8,9	3,32	3.739	
	3,5+7,0	3,5	7,0	-	-	-	3,52	7,03	-	-	-	3,50	10,90	13,48	0,81	3,32	4,16	3,92	14,57	18,29	3,29	8,3	3,56	3.278	
1x3	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	2,64	2,64	2,64	-	-	3,48	8,02	13,57	0,80	2,02	3,96	3,85	8,85	17,39	3,98	7,8	3,64	3.006	
	2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	3,5	-	-	2,64	2,64	3,52	-	-	3,48	9,01	13,54	0,80	2,39	4,01	3,86	10,49	17,62	3,77	8,7	3,56	3.433	
	2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	5,3	-	-	2,64	2,64	5,28	-	-	3,52	10,80	13,71	0,79	2,96	3,83	3,80	12,99	16,82	3,65	8,4	3,64	3.226	
	2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	7,0	-	-	2,64	2,64	7,03	-	-	3,55	12,44	13,84	0,79	3,51	3,70	3,80	15,44	16,25	3,54	9,5	3,70	3.613	
	2,6+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	-	-	2,64	3,52	3,52	-	-	3,48	9,81	13,51	0,80	2,74	4,07	3,87	12,02	17,86	3,58	7,6	3,64	2.923	
	2,6+3,5+5,3	2,6	3,5	5,3	-	-	2,64	3,52	5,28	-	-	3,52	11,76	13,69	0,79	3,41	3,87	3,81	14,99	17,00	3,44	9,1	3,59	3.545	
	2,6+3,5+7,0	2,6	3,5	7,0	-	-	2,48	3,31	6,63	-	-	3,56	12,42	13,83	0,79	3,55	3,73	3,81	15,57	16,39	3,50	9,5	3,68	3.631	
	3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	3,52	3,52	3,52	-	-	3,49	10,90	13,48	0,81	3,28	4,12	3,89	14,41	18,11	3,32	8,3	3,59	3.250	
	3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	5,3	-	-	3,52	3,52	5,28	-	-	3,52	12,41	13,67	0,79	3,77	3,91	3,82	16,54	17,18	3,30	9,6	3,54	3.789	
	3,5+3,5+7,0	3,5	3,5	7,0	-	-	3,10	3,10	6,21	-	-	3,56	12,41	13,81	0,79	3,58	3,77	3,82	15,71	16,55	3,47	9,6	3,66	3.649	
1x4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	2,64	2,64	2,64	2,64	-	3,53	10,74	13,82	0,78	2,79	3,66	3,77	12,27	16,07	3,84	8,3	3,76	3.094	
	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	-	2,64	2,64	2,64	3,52	-	3,54	11,59	13,82	0,78	3,15	3,68	3,78	13,82	16,16	3,68	9,0	3,73	3.384	
	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	5,3	-	2,47	2,47	2,47	4,95	-	3,56	12,37	13,92	0,78	3,35	3,57	3,76	14,69	15,69	3,70	9,5	3,68	3.630	
	2,6+2,6+2,6+7,0	2,6	2,6	2,6	7,0	-	2,17	2,17	2,17	5,79	-	3,58	12,31	14,01	0,79	3,23	3,50	3,79	14,20	15,38	3,81	9,6	3,74	3.583	
	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	-	2,64	2,64	3,52	3,52	-	3,54	12,41	13,82	0,78	3,51	3,70	3,79	15,43	16,24	3,53	9,5	3,70	3.597	
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6	2,6	3,5	5,3	-	2,32	2,32	3,09	4,64	-	3,57	12,37	13,92	0,78	3,36	3,59	3,76	14,76	15,77	3,68	9,6	3,67	3.640	
	2,6+2,6+3,5+7,0	2,6	2,6	3,5	7,0	-	2,05	2,05	2,74	5,47	-	3,59	12,31	14,01	0,79	3,25	3,52	3,80	14,25	15,44	3,79	9,6	3,74	3.592	
	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	3,5	3,5	3,5	-	2,48	3,31	3,31	3,31	-	3,55	12,41	13,81	0,79	3,53	3,72	3,79	15,51	16,33	3,51	9,5	3,70	3.609	
	2,6+3,5+3,5+5,3	2,6	3,5	3,5	5,3	-	2,18	2,91	2,91	4,37	-	3,57	12,37	13,92	0,78	3,37	3,61	3,77	14,82	15,84	3,67	9,6	3,67	3.650	
	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	3,10	3,10	3,10	3,10	-	3,55	12,41	13,81	0,79	3,55	3,74	3,80	15,59	16,42	3,49	9,5	3,69	3.621	
	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5	3,5	3,5	5,3	-	2,75	2,75	2,75	4,12	-	3,57	12,37	13,92	0,78	3,39	3,62	3,77	14,89	15,91	3,65	9,6	3,66	3.660	
1x5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	3,57	12,33	14,03	0,78	3,16	3,42	3,75	13,88	15,02	3,90	9,6	3,79	3.530	
	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,57	12,33	14,03	0,78	3,18	3,44	3,76	13,95	15,10	3,88	9,6	3,79	3.541	
	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	2,06	2,06	2,06	2,06	4,13	3,59	12,38	14,09	0,78	3,14	3,38	3,76	13,78	14,85	3,95	9,6	3,72	3.606	
	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	3,58	12,32	14,02	0,78	3,20	3,46	3,77	14,03	15,19	3,86	9,6	3,78	3.552	
	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	2,05	2,05	2,74	2,74	2,74	3,58	12,32	14,02	0,78	3,21	3,48	3,77	14,11	15,28	3,83	9,6	3,77	3.558	



Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

